


СОГЛАСОВАНО:

Председатель Правительства
Челябинской области

СОГЛАСОВАНО:
Директор филиала ОАО "МРСК Урал" Челябинск

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора ОАО "МРСК Урал" Челябинск



С.Д. Комаров
"19" 09 2014 г.

И.И. [Signature]

График временного ограничения потребления электрической энергии в операционной зоне Филиала ОАО "МРСК Урал" филиала "Челябэнергосбыт" на период по производственным отделениям "Центральные электрические сети" и "Челябинские городские электрические сети" филиала ОАО "МРСК Урал" филиала "Челябэнергосбыт" с 10.09.2014 г. по 30.09.2014 г.

№ п/п	Наименование ПС	Наименование присоединения	Способ ввода графика	Время присоед. мин	Отключаемая нагрузка, МВт										Кем выполняется отключение, телефон						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
	Узел ЧЭЭС																				
	Диспетчер ПО ЧЭЭС																				
1.1	ЧЭЭС	Вторчермет 3	ДУ		1.67																
1.2	ЧЭЭС	ЦПТ ЧЭЭС 5	ДУ		1.02																
1.3	ЧЭЭС	РП 67	ДУ		2.14																
1.4	ЧЭЭС	ТП 7 ЧЭЭС	ДУ		1.23																
1.5	ЧЭЭС	ТП 7 ЧЭЭС	ДУ		0.00																
1.6	ЧЭЭС	ЦПТ ЧЭЭС 9	ДУ		1.04																
1.7	ЧЭЭС	ЦПТ ЧЭЭС 13	ДУ		1.52																
1.8	ЧЭЭС	Вторчермет	ДУ	3	2.28																
1.9	ЧЭЭС	РП ЧЭТА 19	ДУ		1.23																
1.10	ЧЭЭС	ТП 67	ДУ		0.89																
1.11	ЧЭЭС	РП 2	ДУ		3.04																
1.12	ЧЭЭС	ТП 4300 25	ДУ		0.01																
1.13	ЧЭЭС	ТП 4300 27	ДУ		0.33																
	Итого по ПС ЧЭЭС	по очередям нарастающим итогом			16,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51	16,51
2.1	Северная	РП 33 13	ДУ		3.35																
2.2	Северная	ЦПТ 30	ДУ		0.24																
2.3	Северная	РП 57	ДУ		0.22																
2.4	Северная	РП ЧЭТА 25	ДУ		0.28																
2.5	Северная	Вторчер 28	ДУ	3	0.20																
2.6	Северная	РП ЧЭТА 29	ДУ		0.00																
2.7	Северная	Вторчер 32	ДУ		0.31																
2.8	Северная	РП 33 36	ДУ		1.41																
2.9	Северная	РП 59 40	ДУ		2.36																
	Итого по ПС Северная	по очередям нарастающим итогом			8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37
3.1	Аэродромная	ТП 4705	ДУ		0.23																
3.2	Аэродромная	РП 121 27	ДУ		0.00																
3.3	Аэродромная	РП 69 38	ДУ		0.16																
3.4	Аэродромная	РП 77 НИМОТР 41	ДУ		1.72																
3.5	Аэродромная	РП 78 ЧВС	ДУ		1.10																
3.6	Аэродромная	ЦПТ Ф	ДУ		0.00																
3.7	Аэродромная	Прибор 43	ДУ		0.90																
3.8	Аэродромная	РП 65 47	ДУ		6.99																
3.9	Аэродромная	Прибор 49	ДУ		0.80																
3.10	Аэродромная	РП 77 НИМОТР 51	ДУ		1.10																
3.11	Аэродромная	РП 69 52	ДУ		0.00																
	Итого по ПС Аэродромная	по очередям нарастающим итогом			0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99

Дисп. ЧЭЭС: 263-31-72

Дисп. ЧЭЭС: 263-31-72

Дисп. ЧЭЭС: 263-31-72

Итого по диспетчеру ЦЭС	по очередям	2,50	8,80	2,50	21,60	5,30	7,80	0,00	0,80	0,80	3,00
	нарастающим итогом	2,50	11,30	13,80	35,40	40,70	48,50	48,50	49,30	50,10	53,10
Итого по диспетчеру ЧРДУ	по очередям	0,00	0,00	8,00	0,00	12,00	28,00	30,00	10,00	5,00	5,00
	нарастающим итогом	0,00	0,00	8,00	8,00	20,00	48,00	78,00	88,00	93,00	98,00
Итого по диспетчеру ЦУ ПО ЦЭС	по очередям	0,00	4,39	1,42	9,13	13,70	6,59	7,74	13,23	10,24	2,95
	нарастающим итогом	0,00	4,39	5,81	14,94	28,64	35,23	42,97	56,20	66,44	69,39
Итого по диспетчеру СУ ПО ЦЭС	по очередям	4,26	1,91	0,60	11,58	8,86	12,03	4,20	0,06	1,75	1,41
	нарастающим итогом	4,26	6,07	6,67	18,25	27,10	39,14	43,34	43,40	45,14	46,55
Всего по зоне ПО ЦЭС	по очередям	4,26	6,19	2,03	20,71	22,56	18,62	11,94	13,29	11,88	4,36
	нарастающим итогом	4,26	10,45	12,48	33,19	55,75	74,37	86,31	99,60	111,58	115,94
Всего по зоне ПО ЧЭС	по очередям	67,65	57,52	8,57	2,16	2,36	1,91	2,28	1,51	2,41	5,08
	нарастающим итогом	67,65	125,17	133,74	135,90	138,25	140,16	142,44	143,95	146,36	151,44
Всего по зоне ПО ЦЭС и ПО ЧЭС	по очередям	82,38	72,51	21,10	44,47	42,21	56,33	44,22	25,60	20,19	17,44
	нарастающим итогом	82,38	154,89	175,99	220,46	262,67	319,00	363,22	388,82	409,01	426,45

* На расчётный максимум энергосистемы.

Заместитель директора по техническим вопросам -
главный инженер филиала ОАО "МРСК Урала" -
"Челябэнергто"

А.В. Млотов

А.В. Млотов
10.08.13.