

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Министра ПиИП РБ

Заместитель Руководителя

штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения при
Правительстве Республики Башкортостан

Х.Х. Рахимов

" " 2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Филиала

ОАО "СО ЕЭС" Башкирское РДУ

А.Б. Коротков

" 07 " 09 2012 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "БашРЭС"

Ю.П. Шевелев

" " 2012 г.

СОГЛАСОВАНО

Глава администрации:

Муниципального р-на Белорецкий район и городского поселения г. Белорецк

Муниципального р-на Учалинский район и городского поселения г. Учалы

Муниципального р-на Абзелиловский район

Муниципального р-на Бурзянский район

В.Г. Миронов

Ф.Ф. Давлетгареев

Р.С. Сынгизов

Д.А. Ахмедьянов

График

ограничения режима потребления электрической мощности на 2012/2013гг.
по ПО Белорецкие электрические сети ООО "БашРЭС"

№ П/П	Наименование ПС, фидера	Очередь ограничения, МВт										Потребитель
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
Территория энергосистемы РБ по ПО БцЭС ООО "БашРЭС"												
1	ПС-3 Учалы: ф.2,5,7,8,15,16,22,23,28,29,31,36	0,308	0,617	0,925	1,233	1,541	1,850	2,158	2,466	2,774	3,083	ОАО Учалинский ГОК
2	ПС-4 ГПП: ф.10,15,17,18,24,26,29,30,32,33,36	0,561	1,122	1,684	2,245	2,806	3,367	3,929	4,490	5,051	5,612	ОАО Учалинский ГОК
3	ПС-8 Междозерная: ф.3,8,14,24,27,28; ВЛ-35 Молодежная-1; ВЛ-35 Молодежная-2	0,074	0,149	0,223	0,297	0,372	0,446	0,520	0,594	0,669	0,743	ОАО Учалинский ГОК
4	ПС-72 Узельга: Ввод 1Т 1 с.ш.,3 с.ш.; Ввод 2Т 2сек.ш,4 сек.ш	0,369	0,738	1,106	1,475	1,844	2,213	2,581	2,950	3,319	3,688	ОАО Учалинский ГОК
5	ПС -63 Шахты: Ввод 1Т 1 с.ш.,3 с.ш.; Ввод 2Т 2сек.ш,4 сек.ш	0,359	0,718	1,077	1,436	1,794	2,153	2,512	2,871	3,230	3,589	ОАО Учалинский ГОК
6	ПС-59 Горняк: Ввод 1Т,2Т	0,021	0,042	0,062	0,083	0,104	0,125	0,146	0,167	0,187	0,208	ОАО Учалинский ГОК
7	ПС-73 Юлдашево: Ввод 1Т,2Т	0,003	0,007	0,010	0,014	0,017	0,020	0,024	0,027	0,031	0,034	ОАО Учалинский ГОК
8	ПС Чебачье: Ввод 1Т,2Т	0,093	0,186	0,279	0,372	0,465	0,558	0,651	0,744	0,837	0,930	ОАО "Верхнеуральская руда"
9	ПС-26 КРЗ: Ф.1,3,5,13,15,28,30,34,40	0,258	0,515	0,773	1,030	1,288	1,546	1,803	2,061	2,318	2,576	ОАО "Завод Технопарк" (Кровля)
10	ПС-70 Мансурово: ф. 11,17,31,34	0,021	0,042	0,063	0,084	0,105	0,126	0,147	0,168	0,189	0,210	ОАО "Сангалыкский диоритовый
11	ПС-1 Белорецк 220: ВЛ-110 ГПП-1, ГПП-3	1,493	2,985	4,478	5,970	7,463	8,955	10,448	11,941	13,433	14,926	ОАО "БМК" (ЗАО "Электросеть")
12	ПС-45 Белорецк 110ВЛ-110 ГПП-2, ГПП-3; ВЛ-35 СПКП-1, СПКП-2	1,131	2,262	3,393	4,524	5,655	6,786	7,917	9,048	10,179	11,310	ОАО "БМК" (ЗАО "Электросеть")
13	ПС-5 ВПП: ф.24,59	0,278	0,556	0,834	1,111	1,389	1,667	1,945	2,223	2,501	2,779	ОАО "БМК" (ООО "Мечел-Энерго")
14	ПС-22 Даутово: ф.16,6,11,03	0,050	0,099	0,149	0,198	0,248	0,297	0,347	0,396	0,446	0,495	ЖРЭУ Аскарское
15	ПС-23 Аскарново: ф.04,01,11,16	0,074	0,147	0,221	0,294	0,368	0,441	0,515	0,588	0,662	0,735	ЖРЭУ Аскарское
	Итого по зоне ПО БцЭС ООО "БашРЭС":	5,1	10,2	15,3	20,4	25,5	30,6	35,6	40,7	45,8	50,9	
Ирмель-Учалинский энергорайон												
1	ПС-3 Учалы: ф.2,5,7,8,15,16,22,23,28,29,31,36	0,308	0,617	0,925	1,233	1,541	1,850	2,158	2,466	2,774	3,083	ОАО Учалинский ГОК
2	ПС-4 ГПП: ф.10,15,17,18,24,26,29,30,32,33,36	0,561	1,122	1,684	2,245	2,806	3,367	3,929	4,490	5,051	5,612	ОАО Учалинский ГОК
3	ПС-8 Междозерная: ф.3,8,14,24,27,28; ВЛ-35 Молодежная-1; ВЛ-35 Молодежная-2	0,074	0,149	0,223	0,297	0,372	0,446	0,520	0,594	0,669	0,743	ОАО Учалинский ГОК
4	ПС-72 Узельга: Ввод 1Т 1 с.ш.,3 с.ш.; Ввод 2Т 2сек.ш,4 сек.ш	0,369	0,738	1,106	1,475	1,844	2,213	2,581	2,950	3,319	3,688	ОАО Учалинский ГОК
5	ПС -63 Шахты: Ввод 1Т 1 с.ш.,3 с.ш.; Ввод 2Т 2сек.ш,4 сек.ш	0,359	0,718	1,077	1,436	1,794	2,153	2,512	2,871	3,230	3,589	ОАО Учалинский ГОК
6	ПС-59 Горняк: Ввод 1Т,2Т	0,021	0,042	0,062	0,083	0,104	0,125	0,146	0,167	0,187	0,208	ОАО Учалинский ГОК

№ П/П	Наименование ПС, фидера	Очередь ограничения, МВт										Потребитель
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
7	ПС-73 Юлдашево: Ввод 1Т,2Т	0,003	0,007	0,010	0,014	0,017	0,020	0,024	0,027	0,031	0,034	ОАО Учалинский ГОК
8	ПС Чебачье: Ввод 1Т,2Т	0,093	0,186	0,279	0,372	0,465	0,558	0,651	0,744	0,837	0,930	ОАО "Верхнеуральская руда"
9	ПС-26 КРЗ: Ф. 1,3,5,13,15,28,30,34,40	0,258	0,515	0,773	1,030	1,288	1,546	1,803	2,061	2,318	2,576	ОАО "Завод Технопарк" (Кровля)
10	ПС-70 Мансурово: ф. 11,17,31,34	0,021	0,042	0,063	0,084	0,105	0,126	0,147	0,168	0,189	0,210	ОАО "Сангалыкский диоритовый"
	Итого по Иремель-Учалинскому энергорайону:	2,1	4,1	6,2	8,3	10,3	12,4	14,5	16,5	18,6	20,7	
Белорецкий энергорайон												
11	ПС-1 Белорецк 220: ВЛ-110 ГПП-1, ГПП-3	1,493	2,985	4,478	5,970	7,463	8,955	10,448	11,941	13,433	14,926	ОАО "БМК" (ЗАО "Электросеть")
12	ПС-45 Белорецк 110ВЛ-110 ГПП-2, ГПП-3; ВЛ-35 СПКП-1, СПКП-2	1,131	2,262	3,393	4,524	5,655	6,786	7,917	9,048	10,179	11,310	ОАО "БМК" (ЗАО "Электросеть")
13	ПС-5 ВПП: ф.24,59	0,278	0,556	0,834	1,111	1,389	1,667	1,945	2,223	2,501	2,779	ОАО "БМК" (ООО "Мечел-Энерго")
	Итого по Белорецкому энергорайону:	2,9	5,8	8,7	11,6	14,5	17,4	20,3	23,2	26,1	29,0	
Сибайский энергорайон (Аскаровский РЭС)												
14	ПС-22 Даутово: ф.16,6,11,03	0,050	0,099	0,149	0,198	0,248	0,297	0,347	0,396	0,446	0,495	ЖРЭУ Аскаровское
15	ПС-23 Аскарово: ф.04,01,11,16	0,074	0,147	0,221	0,294	0,368	0,441	0,515	0,588	0,662	0,735	ЖРЭУ Аскаровское
	Итого по Сибайскому энергорайону (Аскаровский РЭС):	0,1	0,2	0,4	0,5	0,6	0,7	0,9	1,0	1,1	1,2	

Заместитель директора – главный инженер ООО БашРЭС

И.Ю. Байрамов

Исп. Е.М. Амелюк, тел. 53-370


