

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт												
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X			
3.57	Р-3 Токучинский	ПС 110 кВ Тонкая	3а	ОВБ	60	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
3.58	Р-3 Тончинский	ПС 110 кВ Тонкая	6а	ОВБ	60	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
3.59	ОАО "Междуречье"	ПС 110 кВ Тонкая	13а	ОВБ	60	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
3.60	ОАО "Междуречье"	ПС 35 кВ Высокая	10	ОП	30	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
3.61	ОАО "Междуречье"	ПС 35 кВ Высокая	8	ОП	60	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
3.62	ОАО "Междуречье"	ПС 35 кВ Высокая	4	ОП	60	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
3.63	ОАО "Южный Кузбасс"	ПС 35 кВ Колпашовская	1, 1,4	ОП	60	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
3.64	ОАО "Южный Кузбасс"	ПС 35 кВ Колпашовская	13	ОП	60	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
3.65	ОАО "Южный Кузбасс"	ПС 110 кВ Курейская	6	ОП	60	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
3.66	ОАО "Южный Кузбасс"	ПС 110 кВ Курейская	17	ОП	60	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
3.67	ОАО "Южный Кузбасс"	ПС 110 кВ Курейская	20	ОП	60	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
3.68	ОАО "Южный Кузбасс"	ПС 110 кВ Курейская	18	ОП	60	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
3.69	ОАО "Южный Кузбасс"	ПС 110 кВ Курейская	9	ОП	60	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
3.70	ОАО "Южный Кузбасс"	ПС 110 кВ Курейская	11	ОП	60	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
3.71	ОАО "Южный Кузбасс"	ПС 110 кВ Курейская	4	ОП	60	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
3.72	ОАО "Южный Кузбасс"	ПС 110 кВ Курейская	4	ОП	60	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
3.73	ОАО "Южный Кузбасс"	ПС 35 кВ Пойменная	2	ОП	60	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
3.74	ОАО "Южный Кузбасс"	ПС 35 кВ Пойменная	7	ОП	60	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
3.75	ОАО "Южный Кузбасс"	ПС 35 кВ Табалинская	3	ОП	60	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
3.76	ОАО "Южный Кузбасс"	ПС 35 кВ Табалинская	4	ОП	60	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
3.77	ОАО "Южный Кузбасс"	ПС 110 кВ Курейская	6	ОП	60	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
3.78	Население	06-24П	06-24П	ОП	60	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
3.79	Население	06-19П	06-19П	ОП	60	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
3.80	Население	06-15П	06-15П	ОП	60	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
3.81	Население	06-5П	06-5П	ОП	60	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
3.82	Население	06-10П	06-10П	ОП	60	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
3.83	Население	06-14П	06-14П	ОП	60	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
3.84	Население	06-5	06-5	ОП	10	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
3.85	Население	06-5	06-5	ОП	10	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
3.86	Население	06-5, 6	06-5, 6	ОП	20	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
3.87	ОАО "Междуречье"	ПС 110 кВ Курейская	06-11, 12, 16, 18	ОП	20	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
3.88	Население	06-15	06-15	ОП	10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
3.89	Население	06-15	06-15	ОП	10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
3.90	Население	06-15	06-15	ОП	10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
3.91	ОАО "ЭЗСЭТ"	ПС 110 кВ Курейская	06-51, 4	ОП	10	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
3.92	ОАО "ЭЗСЭТ"	ПС 110 кВ Курейская	06-7	ОП	15	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
3.93	ОАО "ЭЗСЭТ"	ПС 110 кВ Курейская	06-9	ОП	15	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
3.94	ОАО "ЭЗСЭТ"	ПС 110 кВ Курейская	06-10	ОП	15	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
3.95	ОАО "ЭЗСЭТ"	ПС 110 кВ Курейская	06-3-10 кВ	ДУ	5	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
3.96	ОАО "ЭЗСЭТ"	ПС 110 кВ Курейская	Ф-3-27, 5 ДПР	ДУ	5	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
3.97	ОАО "ЭЗСЭТ"	ПС 110 кВ Курейская	Ф-5-10 кВ	ДУ	5	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
3.98	ОАО "ЭЗСЭТ" - филиал ОАО "РЖД", Электропуть	ПС 35 кВ Мыски тяговая	без отключения ПВ-1,2 с выдчей предпродвижения на установление интервала в движении поездов 30 минут по переходам Мыски-Кайбак и Мыски-Томусинская в обоих направлениях	ДУ	5													1,00
3.99	ОАО "ЭЗСЭТ" - филиал ОАО "РЖД", Электропуть	ПС 35 кВ Мыски тяговая	С отключением ПВ-1,2 с выдчей предпродвижения на установление интервала в движении поездов 30 минут по переходам Мыски-Кайбак и Мыски-Томусинская в обоих направлениях	ДУ	5													1,00
3.100	ОАО "ЭЗСЭТ" - филиал ОАО "РЖД", Электропуть	ПС 110 кВ Междуреченск тяговая	без отключения ПВ-1,2 с выдчей предпродвижения на установление интервала в движении поездов 30 минут по переходам Междуреченск-Кайбак в обоих направлениях	ДУ	5													0,40
3.101	ОАО "Распадская"	ПП-2 (от ПС 110 кВ Распадская-2)	Фиг. 10, 21, координаты	ОП	5	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт											
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
3.102	ОАО «Распадская»	ЦПП-2 (от ПС 110 кВ Распадская-2)	Яч. 18, ТУ 4-7 Яч. 9-1 леточный конвейер	ОП	5		1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
3.103	ОАО «Распадская»	РПП 6 кВ 4-7 (от ПС 110 кВ Распадская-2)	Яч. 4 леточный конвейер	ОП	5		1,12		1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
3.104	ОАО «Распадская»	РПП 6 кВ 4-9 (от ПС 110 кВ Распадская-2)	Яч. 1-1, 1-2 леточный конвейер	ОП	20				1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
3.105	ОАО «Распадская»	РПП 6 кВ 4-9 (от ПС 110 кВ Распадская-2)	Яч. 11 леточный конвейер	ОП	20												0,72
3.106	ЗАО «Распадская - Коксавал»	ЗРУ-6 кВ (от ПС 35 кВ Нагорная Распадская-1)	Яч. 5 КРУ-6 № 5, трансформатор ТН-400 6/0,4 (насосная осветительная взрыв)	ОП	60												0,10
3.107	ЗАО «ОФ «Распадская»	РУ 6 кВ «ОФ «Распадская» (от ПС 110 кВ Распадская-2)	Яч. 8,9	ОП	20												1,74
3.108	ОАО «МУК-96»	Яч. 15 от РПП 6 кВ №1 (от ПС 110 кВ Распадская-2)	леточный конвейер	ОП	5		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
3.109	ОАО «МУК-96»	Яч. №15 от РПП 6 кВ №1 (от ПС 110 кВ Распадская-2)	проходческий забой	ОП	5											1,74	1,74
3.110	Открытое акционерное общество «Обогатительная фабрика «Междуреченская»	ПС 110 кВ Карьерная	6-12-Ц	ОБС	60				2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
3.111	Открытое акционерное общество «Обогатительная фабрика «Междуреченская»	ПС 110 кВ Карьерная	6-5-Ц	ОБС	60				2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
3.112	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Южный»	ПС 220 кВ Междуреченская	6-10-К	ОП	5								0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
3.113	ЗАО «Междуреченский завод КПЦС»	ПС 220 кВ Междуреченская	6-5-Д	ОП	5								1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
3.114	ЗАО «Мусковский ЛПС»	ПС 110 кВ Мусковский	6-12-П	ОП	5		6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09	6,09
3.115	ООО «Завод строительных материалов»	ПС 110 кВ Мусковский	6-21-К	ОП	5								0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
3.116	Общество с ограниченной ответственностью «Сибиряк» Строительные природные каменные материалы»	ПС 110 кВ Мусковский	6-7-К	ОП	5								1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
3.117	Открытое акционерное общество «Томское погрузочно-транспортное управление», Муниципальное унитарное предприятие «Бодоанал», Закрытое акционерное общество «Распадская-Коксавал»	ПС 35 кВ Нагорная	6-9-С	ОБС	60								3,17	3,17	3,17	3,17	3,17
3.118	Закрытое акционерное общество «Томь-Усинский завод железобетонных конструкций»	ПС 35 кВ Строительная (ЮЭС)	6-12-П	ОБС	60										1,49	1,49	1,49
3.119	Закрытое акционерное общество «Томь-Усинский завод железобетонных конструкций»	ПС 35 кВ Строительная (ЮЭС)	6-16-Р	ОБС	60											0,42	0,42
3.120	ОАО «Южный Кузбасс», Закрытое акционерное общество «Томь-Усинский завод железобетонных конструкций»	ПС 35 кВ Строительная (ЮЭС)	6-22-Ц	ОБС	60											1,27	1,27
3.121	Закрытое акционерное общество «Томь-Усинский завод железобетонных конструкций», Садоводческое некоммерческое товарищество «Прогрессивик»	ПС 35 кВ Строительная (ЮЭС)	6-23-Б	ОБС	60											1,06	1,06
3.122	Закрытое акционерное общество «Томь-Усинский завод железобетонных конструкций»	ПС 35 кВ Строительная (ЮЭС)	6-7-П	ОБС	60										1,10	1,10	1,10

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт													
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X				
3.123	Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Междуреченского городского округа", Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная горская больница", Товарищество собственников жилья "Сибирь", Муниципальное унитарное предприятие "Котельные и тепловые сети"	ПС 35 кВ Восточная Междуреченск	Ф.210	ОББ	20														0,71
3.124	Открытое акционерное общество "Выплет-Коммуникации", Кемеровский филиал	ПС 35 кВ Восточная Междуреченск	Ф.212	ОББ	20														0,23
3.125	Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"	ПС 35 кВ Восточная Междуреченск	Ф.215	ОББ	20														1,35
3.126	Муниципальное бюджетное учреждение физической культуры и спорта "Объединенный спортивно-оздоровительный комплекс "Тонуснефть"	ПС 35 кВ Восточная Междуреченск	Ф.216	ОББ	20														0,34
3.127	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕМЕРОВСКАЯ МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ", Открытое акционерное общество "Выплет-Коммуникации", Кемеровский филиал, муниципальное казенное учреждение "Управление по благоустройству, транспорту и связи", Капзаское территориальное управление администрации Междуреченского городского округа, Садоводческое неогороженное товарищество "Оазис-1"	ПС 35 кВ Восточная Междуреченск	Ф.28	ОББ	20														0,72
3.128	Общество с ограниченной ответственностью "Земельейс-Н"	ПС 35 кВ Восточная Междуреченск	Ф.29	ОББ	20														0,01
3.129	Общество с ограниченной ответственностью "Строительный Инвайринг"	ПС 35 кВ Центральная Междуреченск	Ф.12	ОББ	20														0,01
Итого по энергорайону																			
4	Центральная ТЭЦ, ПС 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный	ПС 110 кВ Широкий				1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
4.1	Знакомые дома Шеллыгаев	Центральная ТЭЦ	7-16	ДУ	до 5 мин.														
4.2	Многоэтажные дома Шеллыгаев	Центральная ТЭЦ	7-16	ДУ	до 5 мин.														
4.3	Многоэтажные дома Шеллыгаев	Центральная ТЭЦ	7-16	ДУ	до 5 мин.														
4.4	Многоэтажные дома Шеллыгаев, дома Шеллыгаев 9	Центральная ТЭЦ	7-16	ДУ	до 5 мин.														
4.5	Многоэтажные дома Шеллыгаев, улицы ВИС	Центральная ТЭЦ	7-16	ДУ	до 5 мин.														
4.6	Многоэтажные дома ТРК	Центральная ТЭЦ	7-16	ДУ	до 5 мин.														
4.7	Многоэтажные дома, дубастый дворик ЦОТА КМК	Центральная ТЭЦ	7-16	ДУ	до 5 мин.														
4.8	ОАО "Новокузнецкий вагоностроительный завод", Технологическое оборудование	Фидера 6 кВ: 6-52КЦ, 6-48КЦ, 6-10КР-53К		ОП	5	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
4.9	ООО "Сибирское товарищество" Технологическое оборудование	Ф.6-63, Ф.29, Ф.6-43, Ф.6-47, Ф.21, Ф.9, Ф.11		ОП	5	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
4.10	ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка рельсового проката	РТ-507 "Трикол" (Ф.6-31 ПС 110 Широкий)	Ф.27	ОП	20														2,70
4.11	ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка рельсового проката	Фидера 6 кВ: 6-54КЦ, 6-34КЦ		ОП	20	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
4.12	ООО СГМК-Ферросплавы	ПС 110 кВ Спорная-4	Ф.8	ОП	20	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
4.13	ООО СГМК-Ферросплавы	ПС 110 кВ Спорная-4	Ф.12	ОП	20	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
4.14	ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка рельсового проката	Центральная ТЭЦ	Котлованная ПС	ОП	5	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
4.15	ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка рельсового проката	Центральная ТЭЦ	РТ-104 Насосная 2го вл. Ф.9	ОП	5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4.16	ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка рельсового проката	Центральная ТЭЦ	Ф.19, ввод №1 ПС №2 Ф.Починный-5	ОП	5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4.18	ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка рельсового проката	Центральная ТЭЦ	Ф.29 ОП-2 (ввод №4 ОП-3)	ОП	20														6,90
4.19	ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка рельсового проката	Центральная ТЭЦ	Ф.11 латвий (ввод №4 ОП-3)	ОП	20														6,90
4.20	ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка рельсового проката	ПС 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный	Ф.С-4-5	ДУ	5	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
4.21	ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка рельсового проката	ПС 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный	Ф.11-6	ДУ	5	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
4.22	ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка рельсового проката	ПС 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный	Ф.9-5	ДУ	5	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
4.23	ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка рельсового проката	ПС 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный	Ф.7-5 кВ	ДУ	5	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
4.24	ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" площадка рельсового проката	ПС 110 кВ Новокузнецк-Сортировочный	Ф.2-6 кВ: ПТ-9, КТП-14, КТП-173	ДУ	5	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

№ п/л	Потребитель	Наименование подстанции	Наименование фидера	Способ ввода отключения по графику	Время отключения	Очередь ограничения, МВт									
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
ПС 110 кВ Береговая, ПС 110 кВ Кузнецкая, ПС 110 кВ Опорная-15, ПС 110 кВ Высокая, ПС 110 кВ Ново-Байдаевская, ПС 110 кВ РМК, включая понижающие подстанции, питающиеся от вышеперечисленных центров питания.	до 5 мин.	4,29	2,79	9,89	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	12,11	
	до 20 мин.	5,89	5,39	10,49	14,22	14,22	15,82	18,52	21,51	25,01	26,40	26,40	26,40	26,40	
	всего	9,89	12,39	14,49	18,22	20,48	23,98	27,07	31,09	34,59	40,07	40,07	40,07	40,07	
	всего по ДУ	0,96	4,46	6,56	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18	
	до 5 мин.	2,08	10,35	11,78	12,80	14,79	17,19	22,83	26,35	26,35	26,35	26,35	26,35	27,87	
Мысовско-Междуреченский	до 20 мин.	3,33	13,33	15,62	18,68	28,98	31,87	35,68	39,13	41,51	46,78	46,78	46,78	46,78	
	всего	6,41	19,51	24,63	32,65	46,11	54,97	65,30	69,08	77,87	85,68	85,68	85,68		
	всего по ДУ	0,10	0,90	0,90	0,90	1,00	2,00	2,00	2,00	2,40	3,00	3,00	3,00		
	до 5 мин.	6,54	6,64	10,94	11,14	12,13	12,53	15,63	16,63	16,63	16,63	16,63	19,53		
	до 20 мин.	14,94	15,84	19,24	19,54	20,53	20,93	24,03	25,03	25,03	25,03	25,03	44,33		
Центральная ТЭЦ, ПС 110 кВ Новокузнецк-Сертификатный, ПС 110 кВ Широкий, включая понижающие подстанции, питающиеся от вышеперечисленных центров питания	всего	16,54	17,84	23,85	26,05	27,04	27,44	31,11	33,18	38,75	38,75	38,75	59,20		
	всего по ДУ	1,34	1,44	5,64	5,94	6,93	7,33	7,33	8,33	8,33	8,33	8,33	9,73		
	до 5 мин.	3,04	5,55	2,37	10,70	12,78	13,93	14,13	16,05	16,11	20,69	20,69	20,69		
	до 20 мин.	6,18	11,15	14,58	19,55	23,06	26,22	28,39	33,96	37,83	37,83	37,83	40,41		
	всего	6,43	11,58	15,01	20,08	23,79	27,49	31,58	38,74	43,12	46,36	46,36	46,36		
Шины 110 кВ ПС 220 кВ Северный Маганак, включая понижающие подстанции, питающиеся от вышеуказанного центра питания.	всего по ДУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
	до 5 мин.	1,20	5,40	7,71	8,16	8,41	10,78	13,21	15,46	20,66	25,91	25,91	25,91		
	до 20 мин.	5,95	11,05	16,96	19,06	21,19	25,26	28,79	32,80	41,75	47,80	47,80	47,80		
	всего	6,87	12,44	18,35	22,57	24,95	29,12	35,30	41,44	51,25	60,20	60,20	60,20		
	всего по ДУ	0,30	0,30	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	8,40		
ПС 110 кВ Троицкая, ПС 110 кВ Сурженка, ПС 110 кВ Яйская, ПС 110 кВ Яя, ПС 110 кВ Ижморская, ПС 110 кВ Иверья, ПС 110 кВ Беркульская, ПС 110 кВ Агитбасская, ПС 110 кВ 3704 км, ПС 110 кВ Маринск, ПС 110 кВ Плотерская, ПС 110 кВ Маринский ЛПК, ПС 110 кВ Чебулинская, ПС 110 кВ Ивановская, ПС 110 кВ Чукайская, ПС 110 кВ Мухомовская, ПС 110 кВ Тискульская, ПС 110 кВ Мариинская НПС, ПС 110 кВ Ужмин, ПС 110 кВ Тажинская, ПС 110 кВ Каштан, включая понижающие подстанции, питающиеся от вышеперечисленных центров питания	до 5 мин.	2,98	5,79	7,28	9,85	10,67	10,67	11,66	13,66	13,66	13,66	13,66	13,66		
	до 20 мин.	3,34	7,41	10,81	13,58	14,72	15,02	16,40	19,00	19,49	20,02	20,02	20,02		
	всего	4,01	8,08	11,48	14,25	15,88	17,78	23,08	28,15	28,64	35,17	35,17	35,17		
	всего по ДУ	3,18	6,23	7,17	9,74	10,36	10,36	14,26	16,86	16,86	22,64	22,64	22,64		
	до 5 мин.	5,63	5,95	5,95	5,95	15,28	15,28	15,28	15,28	15,28	15,28	15,28	16,08		
Шины 110 кВ Кемеровской ГРЭС, ввода 35 кВ Т-1-63, Т-2-63, Т-3-63 Кемеровской ГРЭС, включая понижающие подстанции, питающиеся от вышеперечисленных центров питания.	до 20 мин.	5,63	5,95	7,85	7,92	17,25	16,59	20,49	21,85	22,65	22,65	22,65	22,65		
	всего	6,04	8,83	11,62	11,78	21,39	24,36	25,95	28,13	36,27	37,07	37,07	37,07		
	всего по ДУ	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	1,50		
	до 5 мин.	10,36	13,13	20,20	30,22	32,66	34,27	35,83	37,85	39,39	41,67	41,67	41,67		
	до 20 мин.	12,51	15,65	24,54	37,11	42,47	49,05	56,00	61,38	65,45	71,34	71,34	71,34		
Энергозона Белогорский (Шины 110 кВ Белогорской ГРЭС, ПС 110 кВ Беловская, ПС 110 кВ Новоселнинская, ПС 110 кВ Набережная, ПС 110 кВ Листьянская, ПС 110 кВ Горьковский-3, ПС 110 кВ Ново-Мухомовская, ПС 110 кВ Заречный, ПС 110 кВ Заречная-Новая, ПС 110 кВ Костромская, включая понижающие подстанции, питающиеся от вышеперечисленных центров питания)	всего	15,16	17,86	27,32	40,78	48,08	58,11	67,62	75,10	83,29	92,28	92,28	92,28		
	всего по ДУ	4,02	4,62	7,27	9,52	9,82	10,77	12,77	14,22	14,22	14,22	14,22	16,37		



Н.А. Крылов

Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер
Филиала ОАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго-РЭС"

